

Сарыағаш ауданы
Актіні толтыру орны

28.05.2024 ж.
Уақыты 13:40

1. Бақылау және қадағалау органының атауы "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Түркістан облысының төтенше жағдайлар департаменті Сарыағаш ауданының төтенше жағдайлар бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесі

2. Тексеру жүргізуге негіз болған актінің күні мен нөмірі 22.05.2024 ж. № 63

Тексеру жүргізуге уәкілетті адманың (адамдардың) тегі, аты, әкесінің аты (бар болған кезде) және оның лауазымы

ЕЛЕУСИЗОВ ИСАХОЖА ТАЖИХОЖАУЛЫ - Бөлім бастығы
ТЫНЫШТЫҚБАЕВ БЕГАЛЫ СЕЙДАЗЫМҰЛЫ - Бөлім бас маманы
КУБЕЛТАЙ МЕЙІРЖАН ЕРБОЛАТҰЛЫ - Инженер
АБДЫКАДЫРОВ АБДЫИСЛАМ АБДУАЛИЕВИЧ - Бас маман

4. Тексерілетін субъектінің, объектінің атауы (заңды тұлғаның немесе оның филиалының және (немесе) өкілдігінің атауы, оған қатысты тексеру жүргізу тағайындалған жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)), оның орналасқан жері, аумақтың учаскесі, жеке сәйкестендіру нөмірі/бизнес-сәйкестендіру нөмірі (ЖСН/БСН)

011240003392, Түркістан облысының білім басқармасының Сарыағаш ауданының білім бөлімінің «№11 М.П.Окороков атындағы жалпы білім беретін мектеп» коммуналдық мемлекеттік мекемесі.

Тексерілетін объектінің атауы / объектінің мекен-жайы:

Түркістан облысының білім басқармасының Сарыағаш ауданының білім бөлімінің «№11 М.П.Окороков атындағы жалпы білім беретін мектеп» коммуналдық мемлекеттік мекемесі, Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, Дербісек, Т.Абдрахимов (көшесі), 89.

5. Тексеру өткізілетін күні 27.05.2024 - 28.05.2024

6. Қазақстан Республикасының заңнамаларын және басқада құқықтық нормативтік актілерді сақтамағаны үшін (Кәсіпкерлік Кодексінің 152-1-бабының 3-бөлігін ескере отырып) мынадай іс-шараларды орындауды ұйғарамын:

Түркістан облысының білім басқармасының Сарыағаш ауданының білім бөлімінің «№11 М.П.Окороков атындағы жалпы білім беретін мектеп» коммуналдық мемлекеттік мекемесі

№	Анықталан бұзушылықтар тізімі (бұзушылықтар анықталған тексеру парағының талатары мен тармақтарының атауы)	Тәуекелділік дәрежесінің бағасы	Анықталған бұзушылықтарды жою бойынша нұсқаулар мен ұсынымдар, оларды жоюдың мерзімдері
1	П. 2 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Болмашы	Мектептің өрт қауіптілігіне сәйкес келетін өртке қарсы режимді белгілейтін нұсқаулық жасалынсын; жоюдың мерзімі: 22.07.2024
2	П. 4 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Болмашы	Мектеп қызметкерлері өрт қауіпсіздігі мәселелері бойынша оқудан, өртке қарсы нұсқаулықтан өтілсін; жоюдың мерзімі: 22.07.2024

3	П. 7 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Болмашы фото и копия	Мектептің алғашқы өрт сөндіру құралдарының жай-күйін тексеру, өртке қарсы қорғау жүйелерінің техникалық құралдарына техникалық қызмет көрсету және жоспарлы-алдын ала жөндеу жұмыстарын есепке алу бойынша арнайы журнал жасалынсын; жоюдың мерзімі: 22.07.2024
4	П. 29 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Өрескел догудор	Мекемнің ғимаратында өрт сигнализациясы қондырғылары, өрт кезінде адамдарды құлақтандыру жүйелері жұмыс жарамды күйде ысталынсын; жоюдың мерзімі: 22.07.2024
5	П. 42 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Өрескел	Мекеменің қазандық ғимаратында терезе оиығында темір торлар алынып тасталынсын; жоюдың мерзімі: 22.07.2024
6	П. 62 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Өрескел фрив	Мектептің бастауыш корпустарындағы эвакуациялау жолдарында пайдаланылатын «Шығу» өрт қауіпсіздігінің көлемді жарық белгілері жарамды күйде ысталынсын; жоюдың мерзімі: 22.07.2024
7	П. 83 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Өрескел фото	Мекеменің қазандық ғимаратында сымдар мен кабельдердің талсымдарын жалғау, ұштау және тармақтауды өртке қатысты қауіпті ауыспалы кедергілерді болдырмау үшін сығымдау, дәнекерлеу немесе арнайы қысқыштар көмегімен орындалсын; жоюдың мерзімі: 22.07.2024
8	П. 120 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Өрескел фрив	Құжаттарды рәсімдей отырып, объектінің білікті мамандары немесе тоғы әлсіз жабдықпен жұмыс саласындағы ұйымдар уақтылы техникалық қызмет көрсетілсін; жоюдың мерзімі: 22.07.2024
9	П. 121 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты	Болмашы	Өрт автоматикасы жүйелерімен және

орт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік
бақылау аясындағы тексеру парағы

Ушморо
Фирма

қондырғыларымен
жабдықталған объектіде
техникалық құжаттамаларын
қалпына келтірілсін;
жоюдың мерзімі: 22.07.2024

7. Бақылау және қадағалау субъектісінің уәкілетті тұлғасының (заңды тұлғаның басшысы, немесе уәкілетті тұлғасының, жеке тұлғаның), сондай-ақ, тексеру барысында қатысқан тұлғалардың ұйғарыммен танысуы немесе танысудан бас тарту туралы мәліметтері, қолдары немесе қол қойудан бас тарту


8. Нұсқаманы енгізді (тексеру жүргізген лауазымды адамның тегі, аты, әкесінің аты (бар болған кезде), қолы)

Абдукадир Абдулла Абдуллаевич

9. Нұсқаманы алдым (заңды тұлғаның басшысы, немесе уәкілетті тұлғасының, жеке тұлғаның) тегі, аты, әкесінің аты (бар болған кезде), оның қолы)

«21» 05 2024 г.






Сарыағаш ауданының Төтенше
жағдайлар бөлімінің басшысы
майор И. Елеусизовке
№11 М. О कोरोков атындағы
жалпы орта мектебінің
директоры М. Калменовтен

Мәлімет

Сарыағаш ауданы(ТЖБ РК келип тексерулері кезінде анықталған кемшіліктерді жою мақсатында төмендегі жұмыстар атқарылды.

1. Объект үшін оның өрт қауіпсіздігіне сәйкес келетін өртке қарсы режимді белгілейтін нұсқаулық жасалынды, сонымен қатар бұйрық жасалынды.
2. Өрт шыққан жағдайда адамдарды эвакуациялау жоспарына сәйкес бұйрық жасалынды.
3. Құрылыс конструкцияларының, ағаш конструкциялардың, оттан қорғайтын өңдеудің (сіңірудің) жай – күйін тексеруді оттан қорғау тиімділігін арнайы мамандарыкеліп обработка ағаш конструкциясы жасалады.
4. Жарамды және техникалық қызмет көрсетуден өткен алғашқы өрт сөндіру құралдарына сұраныс (бірнеше рет) ауданға білім бөліміне берілді.
5. Ғимарат (құрылыс) ішіндегі адамдарға эвакуациялық шығу есіктеріндегі тиектердің ішінен кілтіз ашу мүмкіндігіне ие болдык.
6. Мекемеде сымдар мен кабедьдердің талсымдарын жалғау, ұштай және тармақтауды өртке қатысты қауіпті ауыспалы кедергілерді болдырмау үшін сығымдау, дәнекерлеу немесе арнайы қысқыштар көмегін мектептің электригі Б.Абенов орындады.
7. Құжаттарды рәсімдей отырып объектінің білікті мамандары немесе тогы әлсіз жабдық пен жұмыс саласындағы ұйымдар уақытылы техникалық қызмет көрсету, куәландыру және жоспары алдын – ала жөндеу жүргізу жолымен өрт автоматикасы жүйелерімен қондырғыларын жұмысқа қабілетті күйде ұсынылды, сұраныс берілді.
8. Өрт автоматикасы жүйелерімен және қондырғыларымен жабдықталған объектіде техникалық құжаттамасы жасалды.

Мектеп директоры:



19.07.2024ж
М.Калменов